

BUTLLETÍ D'ANÀLISI

1 / 1

Mostra: AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Referència: 19A/2607

Identificació del Sol·licitant

Sol·licitant: HOTEL RESTAURANT SAUSA, S.L.
Adreça: Crta. N-II, Km. 732 17468 VILADEMULS

Punt de recollida: DUTXA HABITACIÓ Nº 210

Identificació de la Mostra

Mostra recollida per:	Anna Lleras Puigdemont	Dia/Hora de recollida:	11/03/2019 12:25
Envasos:	1PeTiosulfat Sòdic 1L	Entrada al laboratori:	11/03/2019 13:53
Procediment de mostreig:	PNT 02 OBT-mos	Inici d'anàlisi:	11/03/2019
Descripció de la mostra:	AIGUA CALENTA SANITÀRIA	Fi d'anàlisi:	21/03/2019
	Temperatura: 58,5°C		

RESULTATS DE L'ANÀLISI

Paràmetre Mètode	Resultat	Unitat	
Legionella ISO 11731:1998 / Microgen Legionella (M45)	No detectada	/1 L	(3)

Notes

- (3) Volum filtrat: 1 L
Límit de detecció teòric: 10 ufc/1 L

Emissió del Butlletí: 21/03/2019



Antoni Montaner i Roviras
Direcció Tècnica

La informació sobre la incertesa dels resultats acreditats es troba a disposició del client.

L'informe afecta només a les mostres sotmeses a assaig. No reproduir parcialment l'informe sense el consentiment del laboratori.
Laboratori autoritzat pel Departament de Salut (Agència de Protecció de la Salut), Reconegut pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries)