

## REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (RIPCI)

RD 513/2017, de 22 de maig.

### Quines instal·lacions de protecció contra incendis s'han d'inscriure en el registre d'instal·lacions tècniques de seguretat de Catalunya (RITSIC)

- S'hauran d'inscriure totes les instal·lacions de protecció contra incendis noves incloses en establiments afectats pel CTE o pel RSCIEI amb les següents excepcions:
  - instal·lacions que només estan dotades de sistema d'extintors d'incendis i/o de sistema de mantes ignífugues.
  - instal·lacions contra incendis que formen part d'una altra instal·lació de seguretat industrial (RCG, RIP, RAT).
  
- S'hauran d'inscriure les instal·lacions de protecció contra incendis existents anteriors a l'entrada en vigor del RD 513/2017 sotmeses a inspecció periòdica (art. 22 del RD 513/2017), en el moment de realitzar la primera inspecció periòdica (segons els terminis establerts d'acord amb la disposició transitòria quarta del RD 513/2017), i quan aquesta inspecció sigui favorable i sense incompliments.

### Com fer la inscripció?

El canal telemàtic per a la presentació responsable d'inscripció de les instal·lacions de protecció contra incendis és: <http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Installacions-de-proteccio-contra-incendis?category=752b34b8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c>.

### Instal·lacions que han de realitzar la inspecció periòdica per part d'un organisme de control (OC) (Article 22, del Capítol V del RIPCI)

Totes les instal·lacions de protecció contra incendis, excepte les que es troben en edificis destinats a:

- Ús residencial vivenda
- Ús administratiu sup. const. < 2.000 m<sup>2</sup>
- Ús docent sup. const. < 2.000 m<sup>2</sup>
- Ús comercial sup. const. < 500 m<sup>2</sup>
- Ús pública concurrència sup. const. < 500 m<sup>2</sup>
- Ús aparcament sup. const. < 500 m<sup>2</sup>

Les instal·lacions ubicades en edificis de superfícies inferior a les anteriors però que disposin de zones o locals de risc especial alt (segons DBSI-1 del CTE), SI que han de fer inspecció periòdica.

## Periodicitat de les inspeccions

Activitats regulades pel **CTE**: almenys cada **10 anys**.

Activitats regulades pel **RSCIEI**: segons periodicitat d'aquesta normativa.

**2 anys (Risc Alt)**

**3 anys (Risc Mig)**

**5 anys (Risc Alt)**

## Primera inspecció de las instal·lacions existents (Disposició Transitòria Quarta)

Les instal·lacions de protecció contra incendis existents a l'entrada en vigor del present Reglament, subjectes a les inspeccions periòdiques establertes en l'article 22, s'han de sotmetre a la primera inspecció als **10 ANYS DE LA SEVA POSTA EN MARXA**. (*aquets 10 anys començaran a comptar des de la posta en marxa de la instal·lació, en el cas que no hi hagi hagut posta en marxa, els 10 anys començaran a comptar des del moment que s'ha finalitzat la instal·lació*).

Les instal·lacions de protecció contra incendis existents amb deu o mes anys des de la seva posta en marxa a l'entrada en vigor del present Reglament, hauran de sotmetre's a la primera inspecció amb els següents terminis màxims:

- a) Instal·lacions amb una antiguitat  $\geq$  a 20 anys: en el termini d'**1 any**.
- b) Instal·lacions amb una antiguitat  $\geq$  a 15 anys i  $<$  a 20 anys: en **2 anys**.
- c) Instal·lacions amb una antiguitat  $\geq$  10 anys i  $<$  de 15 anys: en **3 anys**.

## Desenvolupament de la inspecció periòdica (IT 1/2019)

Abans d'iniciar la inspecció l'OC ha de comprovar que:

- el titular disposa de *documentació justificativa* de la data en que es va posar en servei la instal·lació.
- el titular disposa d'una *memòria tècnica* simplificada i els esquemes de la instal·lació que descriuen suficientment la instal·lació per poder ser inspeccionada, signats per tècnic/a titulat/da competent, *amb el contingut mínim definit a l'Annex de la IT 1/2019*.

Una vegada realitzades les comprovacions anteriors, l'OC ha de realitzar la inspecció <sup>(1)</sup> i emetre un certificat d'inspecció de la instal·lació d'acord amb el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis que li era d'aplicació en el moment de la seva posada en servei, i amb les obligacions que els reglaments posteriors hagin pogut establir.

Una vegada obtingut el certificat d'inspecció favorable, l'OC informará al titular que ha d'obtenir la inscripció de la instal·lació en el Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC), a través del Canal Empresa.

<sup>(1)</sup> Durant la inspecció de les instal·lacions es verificarà "in situ" tant l'estat dels productes (equips o sistemes), com la documentació aplicable (posta en marxa de la instal·lació, manteniment...).