



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.  
Bústia C-2 de Montfullà  
17162 Bescanó  
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

\*21108557\*

## INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

**Client :** PRODAISA  
**Adreça :** ASTURIES,13-15  
**Població :** 17003 GIRONA (GIRONA)

**N. Butlletí :** 2170627

**N. Registre :** 21108557

**Data Registre :** 16/03/2021

**Data Inici :** 16/03/2021

**Data Finalització :** 19/03/2021

### Dades de la mostra aportades pel client

**Descripció :** Aigua de Dipòsit

**Classificació :** Aigua destinada al consum humà

**Legislació :** RD 140/2003

**Població :** Sant Gregori

**Origen :** ZS SANT GREGORI

**Procedència :** 99525 - Dipòsit Nou Sant Gregori


**Data client :** 16/03/2021

**Hora :** 11:48

**Clor LL/T client :** 0.72/0.72

**Mostra presa :** pel propi client.

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
<b>ANÀLISI CONTROL ETAP/DIPÒSIT</b>				
*	Clor lliure	0.7 mg/l	1	DPD
*	Olor	<3 Índex de dilució	3	
*	Sabor	<3 Índex de dilució	3	
*	Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
	Terbolesa	<0.2 UNF	1	PNT-TRA-MTD-003
	Conductivitat Elèctrica	484 ±58 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
	PH	7.8 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
	Amoni	<0.15 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
	Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2
	Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2
	Recompte de colònies a 22°C	<1 UFC/1ml	100	ISO 6222
	Recompte de Clostridium perfringens	0 UFC/100ml	0	ISO 14189



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.  
Bústia C-2 de Montfullà  
17162 Bescanó  
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

\*21108557\*



## INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

**Client :** PRODAISA

**N. Butlletí :** 2170627

**N. Registre :** 21108557

**Dades de la mostra aportades pel client**

**Classificació :** Aigua destinada al consum humà

**Legislació :** RD 140/2003

**Població :** Sant Gregori

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laborator.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laborator.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 22 de Març 2021

Cap de Laboratori

LABORATORI