



LLEGENDA XARXA ELEC. BAIXA TENSIO

- LÍNIA AÈRIA PROJECTADA
3*1*240+1*150mm² A10,6/1KV
A DESMUNTAR.
 - ESCOMESA D
1 Caixa protecció i mesura
CPM
1 Poste metàl·lic
1 Escamesa aèria i conversió
1 Instal·lació de tubs
1 Trasllet comptador
1 Connexió a CDU
1 Treballs paleta
 - ESCOMESA G
1 Instal·lació de tubs
1 Connexió a CDU
1 Treballs paleta
 - CAIXA DIST/URB I ARMARI
PREFABRICAT AMB SÒCOL
 - CAIXA DE SECCIONAMENT, C.G.P.
CENTRALITZACIÓ 2 COMPTADORS
 - PAS CARRER 2 TUBS
FORMIGONATS
 - FINAL DE LÍNIA
- NOTA: TREBALLS SUPEDITATS A
L'ESTUDI DE COMPANYIA AMB
NÚMERO DE SOL·LICITUD
530687 (FASE 6)

MONTserrat QUINTANA SOLER
 Núm. Col·legiat: 14179
 Núm. Visat: 001810 - 16.06.2017

VISAT

Jordi Paulí Collado - ARQUITECTE
 Av. Jaume I, 28. 4ar 1^a
 17001 GIRONA 972 412 836

ENTEQ
 c/ de la Llibertat, 159 2b
 17820 BANYOLES
 Tel. 972 580 859
 Fax. 972 583 052
 e-mail: enteq@enteqsl.com

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL MAS TOMASÍ

FASE VI-b

XARXA ELÈCTRICA BAIXA TENSIO

P-07.1

Juny 2017

plànol A1 escala 1: 500
 plànol A3 escala 1: 1.000

**Ajuntament
de Pals**