








LLEGGENDA ENLLUMENAT PÚBLIC

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA SOTERRADA

-  TUB DE PE DOBLE CAPA DE Ø110mm FORMIGONAT
-  TUB DE PE DOBLE CAPA DE Ø63mm I LÍNIA L2-4x6mm²+T
-  EXISTENT CORRESPONENT A LA FASE VI-A.
-  LLUMINÀRIA EXISTENT FASE VI-A, MUNTADA SOBRE COLUMNA DE 4M.
-  LLUMINÀRIA ROURA MOD, ELBA AMB LEDS DE 26W, MUNTADA SOBRE COLUMNA DE 4,10M.
-  PERICÓ DE REGISTRE A INSTAL·LAR
-  PERICÓ DE REGISTRE EXISTENT FASE VI-A



MONTserrat QUINTANA SOLER
 Núm. Col·legiat: 14179
 Núm. Visat: 001810 - 16.06.2017

VISAT

Jordi Paulí Collado - ARQUITECTE
 Av. Jaume I, 28. 4rt 1ª
 17001 GIRONA 972 412 836



c/ de la Llibertat, 159 2b
 17820 BANYOLES
 Tel. 972 580 859
 Fax. 972 583 052
 e-mail: enteq@enteqsl.com

**PROJECTE
 D'URBANITZACIÓ
 DEL MAS TOMASÍ**

FASE VI-b

ENLLUMENAT PÚBLIC

P-08 Juny 2017

plànol A1 escala 1: 500
 plànol A3 escala 1: 1.000



**Ajuntament
 de Palafrugella**